

NORMATIVA COIBENTAZIONE EDIFICI, VALORI MASSIMI AMMESSI

NORMA	ENTRATA IN VIGORE	TRASMITTANZA MASSIMA U [W/m ² °C]								
		VERTICALE	ORIZZONTALE		SERRAMENTI	PARETE SU VICINI	PARETE SU LOCALI NON RISC.	PARETE DI LOCALI NON RISC. VERSO ESTENO		
			SOFFITTI	PAVIMENTI	INFISSO COMPLETO					
ZONA CLIMATICA D										
DM 26-6-15	attuale	0,34	0,30	0,32	2,00	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)	valori per edificio di riferimento	
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,29	0,26	0,29	1,80	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
PER MONDOVI' (ZONA CLIMATICA E)										
DM 26-6-15	attuale	0,30	0,25	0,30	1,80	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,26	0,22	0,26	1,40	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
ZONA CLIMATICA F										
DM 26-6-15	attuale	0,28	0,23	0,28	1,50	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,24	0,20	0,24	1,10	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
		richiesta sia la verifica della trasmittanza media delle pareti + ponte termico								
ZONA CLIMATICA D										
DM 26-6-15	attuale	0,36	0,28	0,36	2,10	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)	limiti riqualificazione energetica o ristruttur II livello	
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,32	0,26	0,32	1,80	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
PER MONDOVI' (ZONA CLIMATICA E)										
DM 26-6-15	attuale	0,30	0,26	0,31	1,90	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,28	0,24	0,29	1,40	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
ZONA CLIMATICA F										
DM 26-6-15	attuale	0,28	0,24	0,30	1,70	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
DM 26-6-15	dal 2021 (2019 pubblico)	0,26	0,22	0,28	1,00	0,8 (nota 2)	come verso esterno	0,8 (nota 2)		
		richiesta sia la verifica della trasmittanza media delle pareti + ponte termico								
Stralcio di piano Reg Piemont	07-ago-09	0,33 (3)	0,30 (3)	0,30 (3)	2	0,8 (se finestre 2,8)	0,8 (se finestre 2,8) (nota 4)	come verso esterno (nota 4)	limiti anche per nuovi edifici	
Stralcio di piano Reg Piemont	secondo livello	0,25 (3)	0,23 (3)	0,23 (3)	1,7	-	-	-		
limiti per 65%		0,26	0,23	0,28	1,60					
limiti per conto termico		0,22	0,19	0,23	1,33					

- (nota 1)
 (nota 2)
 (nota 3)
 (nota 4)

Richiesto solo per le pareti verticali di confine tra unità immobiliari di edifici categoria E1 (abitazioni)
 Richiesto per tutte le categorie di edifici, e per tutte le strutture edilizie di separazione - verticali e orizzontali - tra edifici o unità
 Richiesta massa > 230 kg/m²
 possibilità in alternativa a fare il muro esterno U minore ed obbligo a fare muro su LNR come muro esterno.